

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

.../2025. számú igazgatói utasítás

a

Ózdi SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola

tűzvédelmi rendjének a meghatározása érdekében 2023.01.10.-én kiadott

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT módosításáról

A 2023.01.10.-én kiadott, 2023. 01. 15.-től hatályos Tűzvédelmi Szabályzat annak minden tűzvédelmi műszaki, szervezési és tűzvédelmi használati előírásainak teljes körű megtartása mellett annyiban módosul, hogy

- Korábbi módosítása: 30/1996. (XII. 06) BM. rendelet hivatkozás helyett a **101/2023.(XII. 29.) BM.** rendelet alkalmazandó.
- Jelenlegi módosítás: az 54/2014 BM rendelet 2025.01.01. hatályos előírása alapján V. fejezet „időszakos felülvizsgálatok rendje” 24-27. oldalak



A Tűzvédelmi Szabályzatot összeállította: Hudák Viktor tűzvédelmi főelőadó tel:30/9981467
biz.sorszám: 1032731 Kiállítás dátuma: 2018.07.03.
Képző szerv: Oktatási Stúdió '90 Kft. (Miskolc, Csabai kapu 25/A)

Kazincbarcika, 2025. 02. 04.

Mészáros Gáborné
Igazgató

	Megnevezés		Gyakoriság	Vizsgálatot végző	Dokumentáció módja, dokumentálásért felelős
	Időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat	a./ a 300 kg vagy 300 l mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén	3 évente	Megfelelő képesítéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.	Minősítő irat
		b/ egyéb esetekben	6 évente/ Villamos biztonsági felülvizsgálat 3évente		
OTSZ 279-280-281 §	Villámvédelmi felülvizsgálat nem norma szerinti meglévő villámvédelem	a./ a 300 kg vagy 300 l mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiség, vagy szabadtér esetén	3 évente		
		b/ egyéb esetekben	6 évente		
	Villámvédelmi felülvizsgálat norma szerinti villámvédelem	a) a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt, b) a létesítést követően az átadás előtt, c) az LPS I és LPS II fokozat esetén	3 évenként,		
		d) a c) pont alá nem tartozó egyéb esetben	6 évenként,		
	Az elektrosztatikus feltöltődés és kisülés elleni védelem időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata	a) az üzembe helyezés előtt, b) az átalakítás, bővítés után, c) tűzesetet követően, d) a technológia változása után vagy e) a meglévő építmény, szabadtér elektrosztatikus védelmén legalább 3 évente, ha gyártó, telepítő a műszaki leírásban, dokumentációban vagy a telepítési technológiai dokumentációban nem rendelkezik ennél rövidebb időtartamról.			

1	Tűzoltó készülékek	Alapkarbantartás	Az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott tűzoltó készülék (szén-dioxid kivételével) 6 hónap (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező jogosult személy	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltető ellenőrzést végző, felülvizsgálatot végző
			Az MSZ EN3, MSZ EN 1866 szabványsorozatok alapján gyártott tűzoltó készülékek és az MSZ 1040 szabványsorozat alapján gyártott szén-dioxid) 12 hónap		
		Középkarbantartás	5 és 15 év		
		Teljes körű karbantartás	10 év		
		Üzemeltetői ellenőrzés	3 havonta (+ 1hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	
2	Fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, a fali tűzcsap működését és külső oltóvízellátást biztosító szivattyúk, száraz oltóvízvezeték	Üzemeltetői ellenőrzés	6 havonta (+ 1hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző, felülvizsgálatot végző
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező jogosult személy	
3	Beépített tűzjelző berendezés	Üzemeltetői ellenőrzés	<i>1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén</i> 3hónap (+1hét)	<i>Kijelölt, megbízott munkavállaló /kioktatott személy/ek</i>	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező jogosult személy	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy
3/a	Tűz és hibaátjelző berendezés	Üzemeltetői ellenőrzés	<i>1 nap, kivéve autom. ellenőrző rendszer esetén</i>	<i>Kijelölt, megbízott munkavállaló</i>	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	6 havonta (+ 2hét)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező jogosult személy	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy
4	Beépített tűzoltó berendezések	Üzemeltetői ellenőrzés	1 hét 1 hónap	<i>Kijelölt, megbízott munkavállaló kioktatott személy/ek</i>	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező jogosult személy	tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy

5	Tűzoltósági kulcsszéf	Üzemeltetői ellenőrzés	1 nap	Kijelölt, megbízott munkavállaló	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző,
		Időszakos felülvizsgálat, karbantartás	12 hónap (+ 1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző,
6	Tűzoltósági rádióerősítő	Üzemeltetői ellenőrzés	Nincs követelmény		
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy
7	Tűzoltó felvonó	Üzemeltetői ellenőrzés	3 hónap (+ 1 hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző,
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző,
8	Evakuációs hangrendszer	Üzemeltetői ellenőrzés	Minden rendezvény előtt, de legalább 1 hónap	Kijelölt, megbízott munkavállaló	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, rendelkező személy	Jegyzőkönyv, egyéb alkalmas dokumentum/felülvizsgálatot, karbantartást végző
9	Biztonsági világítás, kívülről vagy belülről megvilágított menekülési jelek, korábbi előírások szerinti irányfényvilágítás	Üzemeltetői ellenőrzés	3 hónap (+ 1 hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 havonta (+ 1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, rendelkező személy	Jegyzőkönyv, egyéb alkalmas dokumentum/felülvizsgálatot, karbantartást végző

10	Pánikzár, vészkijárat zár, vészkijárat biztosító rendszer		Üzemeltetői ellenőrzés		Minden rendezvény előtt, de legalább 3 hónap (+ 1hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/ üzemeltetői ellenőrzést végző személy						
			Felülvizsgálat, karbantartás		12havonta (+ 1 hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	üzemeltetési, karbantartási napló/ jogosult személy						
11	Tűzgátló lezárások		Tűzgátló nyílászárók		Üzemeltetői ellenőrzés		1 hónap	Kijelölt, megbízott munkavállaló	tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/ üzemeltetői ellenőrzést végző személy				
					Felülvizsgálat, karbantartás		6 havonta (+ 2hét)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy				
	Mozgó elemet tartalmazó tűzgátló záróelemek		Üzemeltetői ellenőrzés		Nincs követelmény								
			Felülvizsgálat, karbantartás		6 havonta (+ 2hét)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy						
12	Hó és füst elleni védelem megoldásai		Üzemeltetői ellenőrzés		3 hónap (+1hét)		Felülvizsgálat, karbantartás		fűstelvezető, légpótló szerkezet		Üzemeltetői ellenőrzés	Kijelölt, megbízott munkavállaló	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/ üzemeltetői ellenőrzést végző,
									fűstelszívó, légpótló ventilátor				
									fűstmentesítő ventilátor				
									fűstcsappantyú, zsalu				
									fűstgátló nyílászáró		6 havonta (+ 2hét)	Felülvizsgálat, karbantartás Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/ felülvizsgálatot végző
									mobil fűstkötény		12hónap (+1hónap)		
13	Túlnyomásos, fűstmentes lépcsőház, túlnyomásos előtér légellátó rendszere		Használatbavétel előtt, illetve a hatékonyságot befolyásoló átalakítást követően						Mérési jegyzőkönyv				
14	Biztonsági tápforrásnak minősülő dizelaggregátor		Üzemeltetői ellenőrzés		3 hónap (+ 1hét)	Kijelölt, megbízott munkavállaló	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/ üzemeltetői ellenőrzést végző személy						
			Felülvizsgálat, karbantartás		12 hónap (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetési, napló/ jogosult személy						

15	Biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység	Üzemeltetői ellenőrzés	3 hónap (+ 1hét)	A munkaterület felelős vezetője/kioktatott személy/ek	Tűzvédelmi üzemeltetői naplóban/üzemeltetői ellenőrzést végző személy
		Felülvizsgálat, karbantartás	12 hónap (+ 1hónap)	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	Tűzvédelmi üzemeltetési, napló/jogosult személy
16	Tűzelőberendezések, kémények	Időszakos felülvizsgálat, karbantartás	24 havonta	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, rendelkező személy	
17	Nyomótömlők	Nyomáspróba	5 évente	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező jogosult személy	
19	Melegkonyhás vendéglátó hely szellőző	Tisztítás	1 évente	Megfelelő képzéssel, akkreditációval, rendelkező személy	

Jelmagyarázat:

dőlt betűvel, színnel jelölt a létesítményben irreleváns felülvizsgálat

Bármely ellenőrzés, felülvizsgálat, vagy más alkalommal a berendezések biztonságos működését korlátozó észrevétel esetén a hiba szakszerű megszüntetéséről a munkaterület felelős vezetője haladéktalanul gondoskodjon!

